



ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

Рублевское шоссе, дом 79, Москва, 121467

Телефон: (925) 209-5217

Факс: (499) 141-28-57

E-mail: alexeev@kuntsevo.org

<http://www.kuntsevo.org>

№ МОК-4/1-180 от 27.01.2020 г.

на ФКР-ЛХ-228/20 от 23.01.2020

Директору ГБУ «Жилищник района Кунцево»
Губанову Александру Сергеевичу

Главе муниципального округа Кунцево
Кудряшову Василию Алексеевичу

Генеральному директору Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Кескинову Артуру Львовичу

Главе управы района Кунцево города Москвы
Сапронову Дмитрию Валерьевичу

Акт комиссионной проверки 27-01-2020 по адресам Ельнинская,
7,9,11к1 (Лифты)

Направляю акт проведения комиссии по приёмке выполненных работ по замене
лифтового оборудования по адресам Ельнинская ул., д. 7, 9 и 11\1 от 27.01.2020 г.

Обращаю внимание, что во время проведения комиссии была зафиксирована нештатная работа
установленного лифтового оборудования:

Ельнинская ул., д. 7 - произошло застревание.


Ельнинская ул., д. 9 - обнаружена нештатная работа дверей лифтов (не закрываются).

Ельнинская ул., д. 11к1 - обнаружена нештатная работа дверей лифтов (не закрываются), не работает
табло на первом этаже.

В связи с данными замечаниями работы не приняты.

С уважением,
Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево

А.А. Алексеев



А К Т

г. Москва

« 27 » 01 2020г.

Комиссионного обследования, организованного: представителем Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы (Металлов И. И.)
(наименование организации)

В составе представителей (заказчика, генеральной подрядной организации,
управы района, управляющей или эксплуатирующей организаций):

Кот. участка АО "Зеленый" Д.В. Свиридов
ГБУ "Администрация р-на Кунцево" Умтасова Д.А.
Управляющая организация р-на Кунцево специализированная Жилищно-коммунальная Д.А.
Проект АО "Мосстрой-5" Бобров И.И.

(Указать наименование организации, должность, Ф.И.О. представителей)

По
адресу: Ельнинская ул. д. 7 ; Ельнинская ул. д. 9 ; Ельнинская
ул. д. 11А
(Улица, дом, корпус/строение, № квартиры)

Заявитель
оповещён: _____
(Указать как, когда и кем оповещён житель)

С
участием: _____
(Ф.И.О. жителя, в случае отсутствия, указать председателя ТСЖ/старшего по дому/другое ответственное
лицо, указать контактный телефон)

По
вопросу: Комиссия по приемке выполненных работ по
замене лифтового оборудования

На момент проверки
установлено:

Приложение 1:
к обращению Алексева А.А.
№ МОК-4/1-180 от 27.01.2020 г.

Ельнинская ул. д. 7: необходимо настроить звукоизвещающее устройство, при проверке комиссии произойдет сброс в работу лифта, отсутствием ровное сотрудничество с работниками на этом

Ельнинская ул. д. 9: отсутствием правил пользования лифтом в кабине, наблюдается некорректная работа двери кабины (сброс в работу).

Ельнинская ул. д. №1: не работает табель на 1 этаже, наблюдается некорректная работа двери кабины (сброс в работу)







ВЫВОДЫ:

Устранить выявленные замечания в срок до 30.01.2020г.
Работа не прекращать

Дополнительная информация: в случае отказа от подписи автора обращения, а также лица, участвующего в работе комиссии, членами комиссии делается соответствующая запись:

- причины отказа;
- с результатами работы комиссии автор обращения (представитель общественности дома) ознакомлен.

Подписи:

 / В.П. Степанов /
 / Иванова И.А. /
 / Кобрина А.Н. /
 / Юзватская Д.А. /
 / А.А. Анисимов /
 / Д.В. Шургушев /

