



ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

121500, Москва, ул. Советская, 11А

Телефон: (925) 209-5217 Факс: (499) 141-28-57 E-mail: alexeev@kuntsevo.org <http://www.kuntsevo.org>

№ МОК-4/1-370 от 04.06.2021 г.

на _

Генеральному директору Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
Кескинову Артуру Львовичу

Ремонт системы отопления с нарушениями проектной документации Рублевское шоссе, 97-3

Уважаемый Артур Львович!


В мой адрес поступило обращение [REDACTED] по вопросу отопления от проекта при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, 97 к.3

Согласно обращениям, имеют место нарушения требований проектной документации при проведении работ по капитальному ремонту общедомовых систем отопления многоквартирного дома, проводимых Фондом капитального ремонта МКД г. Москвы.

Прошу Вас дать поручение рассмотреть обращение [REDACTED] и дать ответ мне и заявителю. Приложение на 3-х листах - обращение заявителя.

С уважением,
Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Кунцево

А.А. Алексеев



От: [REDACTED]
Рублевское шоссе, 97-3
Контактный телефон: [REDACTED]
Электронный адрес: [REDACTED]

Депутату муниципального собрания р-на Кунцево
Алексееву Алексею Алексеевичу

Жалоба

Суть вопроса: Ремонт системы отопления с нарушениями проектной документации

Содержание обращения: В настоящее время в нашем доме по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, 97, к. 3, проходит капитальный ремонт системы отопления. Монтаж системы отопления выполняется с нарушением проектной документации (чертеж прилагается). В частности вместо трехходовых кранов используются обычные шаровые. Считаем отступление от проекта недопустимым и требуем принять срочные меры.

Нина Васильченко
01.06.2021 г.

Узел "В"

Узел присоединения отопительных приборов
к стоякам

